


B

DCU			FCU		
C	NF	NO	C	NF	NO
5	6	7	8	9	10



INSTALLATIEVOORSCHRIFT

FDCU MFUS

K31

Unipolaire positieschakelaar voor MFUS

12-2006

ONDERDELEN

	Omschrijving	Kenmerken	Aantal
1	Print FDCU	FDCU-MFUS	1
2	Etiket 'KIT' (geel)	ETIK-D042	1
3	Wartel	PG 09	1

TOEPASSING

De eindloopschakelaar (FC) en beginloopschakelaar (DC) worden bekrachtigd door een interne nok op de hoofdas van het mechanisme MFUS. Ze hebben als doel de stand van het klepblad te signaleren.

GEDETAILEERDE KENMERKEN

- DCU : Beginloopschakelaar
- FCU : Eindloopschakelaar
- Gebruiksspanning : 24/48 VCC
- Gebruiksstroom : 3A
- Onderhoud : Geen

MONTAGE Zie fig. A

1. Ontgrendel het mechanisme (klep dicht)
2. Schroef de twee vijsjes (4) van het aansluitingscompartiment los en verwijder het deksel (3)
3. Schroef het bevestigingsvijsje (2) van de print los en verwijder eventueel de oude print FDCU (1)
4. Plaats de nieuwe print FDCU (1) en schroef deze vast met het bevestigingsvijsje (2)
5. Sluit de positieschakelaar volgens het aansluitschema aan.
6. Bevestig het deksel (3) van het aansluitingscompartiment met de twee vijsjes (4)
7. Test de werking van het mechanisme.
8. Kleef het etiket "kit" en vul de gegevens in.

AANSLUITSHEMA Zie fig. B

OPMERKING:

1. VERWIJDER STOF EN ANDER VUIL BIJ HET IN WERKING STELLEN VAN DE BRANDKLEP.
2. BIJ UITVOEREN VAN NIET-VERMELDE MANIPULATIES IS Rf-TECHNOLOGIES NIET VERANTWOORDELIJK EN VERVALT DE GARANTIE !

NEDERLANDS



Rf-Technologies

Lange Ambachtstraat 40 - B-9860 Oosterzele - Belgium
Tel.: +32 (0)9 362 31 71 - Fax.: +32 (0)9 362 33 07 - E-mail : info@rft.be



PIECES

	Désignation	Caractéristiques	Nombre
1	Empreinte FDCU	FDCU-MFUS	1
2	Etiquette 'KIT' (jaune)	ETIK-D042	1
3	Presse étoupe	PG 09	1

APPLICATION

Le contact de fin de course (FC) ou le contact de début de course (DC) est actionné par la came interne du mécanisme MFUS. Le but est de signaler la position de la lame.

CARACTERISTIQUES

- DCU : Début de course
- FCU : Fin de course
- Tension d'emploi : 24/48 VCC
- Courant d'emploi : 3A
- Entretien : Sans

MONTAGE Voir fig. A

1. Déclencher le mécanisme. (lame fermée)
2. Démontez le couvercle (3) en dévissant les 2 vis (4)
3. Démontez éventuellement l'empreinte (1) en dévissant les vis (2)
4. Montez la nouvelle empreinte (1).
5. Branchez le mécanisme selon le schéma de raccordement.
6. Montez le couvercle (2) en visant le boulon (4).
7. Testez le bon fonctionnement du mécanisme.
8. Appliquez l'étiquette "KIT" après l'avoir remplie.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT voir fig B

REMARQUE :

1. NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE (POUSSIÈRES ET AUTRES PARTICULES) À LA MISE EN ROUTE.
2. SI LES MANIPULATIONS NE SONT PAS FAITES COMME EXPLIQUÉ CI-DESSUS, Rf-TECHNOLOGIES N'EST PAS RESPONSABLE ET LES CONDITIONS DE GARANTIE NE SERONT PAS APPLICABLES !

INSTALLATION MANUAL

PARTS

	Definition	Carcteristics	Number
1	Print FDCU	FDCU-MFUS	1
2	Label 'KIT' (yellow)	ETIK-D042	1
3	Wire stainer	PG 09	1

APPLICATION

The end of range switch (FC) or start of range switch (DC) is energised by an internal cam of the mechanism MFUS. The purpose is to signalise the position of the fire damper.

TECHNICAL DATA

- DCU : Start of range switch
- FCU : End of range switch
- Operational voltage : 24/48 VCC
- Operational current : 3A
- Maintenance : None

MOUNTING See fig. B

1. Unlock the mechanism. (blade closed)
2. Unfasten the screws (4) and remove the cover(3).
3. If necessary unfasten the screws (2) and remove the print(1).
4. Mount the new print (1) by the screws (2)
5. Connect the mechanism according to the wiring diagram.
6. Mount cover (3) by the screws (4)
7. Test the functioning of the mechanism.
8. Adhere the label "KIT" and fill it out.

WIRING DIAGRAM see fig.B

REMARKS :

1. REMOVE DUST AND ALL OTHER PARTICLES ON START-UP.
2. IN CASE OF MANIPULATIONS NOT DESCRIBED, Rf-TECHNOLOGIES IS NOT RESPONSIBLE AND THE GUARANTEE EXPIRES.



Rf-Technologies

Lange Ambachtstraat 40 - B-9860 Oosterzele - Belgium
Tel.: +32 (0)9 362 31 71 - Fax.: +32 (0)9 362 33 07 - E-mail : info@rft.be

